

Vårdhygieniska riktlinjer vid användning av portabelt kylaggregat eller fläkt

Innan fläktar och kylaggregat används, se över om det finns andra metoder att minska temperaturen tex solfilm, markiser eller åtgärder via ordinarie ventilationssystem.

Bordsfläktar är svåra att rengöra, de sprider damm samt kan bidra till att partiklar kan virvla upp från golv som i sin tur kan bidra till smittspridning. Av denna anledning så avråder Vårdhygien i princip från användning av fläktar i vårdmiljö.

Risken med användandet av portabelt kylaggregat är i princip det samma som med användandet av fläktar, möjligen med mindre risk för att virvla upp dessa partiklar och kan övervägas efter andra åtgärder och riskbedömning. Användning av fläkt eller portabelt kylaggregat ska föregås av en medicinsk riskvärdering för varje enskild patient där användning av apparat övervägs.

Portabelt kylaggregat samt fläkt ska inte användas:

- i lokaler med höga krav på god hygien: till exempel operation, dialys, neonatalavdelning, sterilcentral eller förråd där sterila produkter och endoskopiutrustning förvaras
- vid vård av infektionskänsliga patienter
- i rum där patienter med luftburen smitta vårdas
- i flerpatientrum eller väntrum
- i rum där patienter med covid-19 eller MRSA med fjällande hud (ex. psoriasis eller stora eksem) vårdas.

Avrådan gäller även där risk för smittspridning av covid-19 kan förekomma så som fikarum och andra gemensamma lokaler.

Råd vid användning av portabel kylaggregat:

- Avråds från användning av kylaggregat med inbyggd fläkt
- Användning ska föregås av en medicinsk riskvärdering för varje enskild patient.
- Portabla kylaggregat föredras istället för fläktar
- Kylaggregatet ska installeras av personal från fastighet
- Vid installation ska personalen informeras av installatör om funktion och skötsel
- I de fall det används kylaggregat med uppsamling av kondensvatten måste kondensvattenbehållaren tömmas och rengöras dagligen med ytdesinfektion enligt upprättad rutin om skötsel och rengöring/desinfektion
- Rengöringsrutiner för tagytor där displayen räknas som tagyta och ska torkas med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid enligt enhetens upprättade rutin för daglig och regelbunden skötsel

Råd vid användning av fläkt:

- Placera fläkten i sängnivå eller högre
- Luftflödet ska riktas mot taket, inte mot dörr eller patient
- Fläkten ska stängas av vid medicinska åtgärder som till exempel såromläggning, katetersättning, pvk-sättning, omläggning av cvk mm
- Fläkten torkas av i samband med daglig städning och i samband med slutstädning

Läs mer gällande plan för hantering av höga temperaturer/värmebölja, [HÄR](#)

Läs mer på Folkhälsomyndigheten, klicka [HÄR](#)