

Rutiner för genomspolning av tappvatten i tillfälligt avställda och tomställda lokaler

Tillfälliga avstängningar

I vårdlokaler inom en verksamhet (avdelning/enhet/vårdrum) som varit stängd i mer än en vecka, där vården har kvar nyttjandet och avser återuppta verksamhet eller i rum där dusch inte används på mer än en vecka, ansvarar enhetschef eller motsvarande för genomspolning av tappställen under stängning och inför öppnandet.

Tappställen och duschar genomspolas en gång per vecka (varm- och kallvatten minst två minuter). Eventuella spol- och diskdesinfektorer tomkörs en gång per vecka.

Långsiktiga avstängningar

Vid större tidskrävande ombyggnationer eller vid tomställning av lokaler/våringsplan ska tappställen och duschar genomspolas en gång per vecka (varm- och kallvatten minst två minuter). Eventuella spol- och diskdesinfektorer tomkörs en gång per vecka.

Ansvarig är Fastighetsenheten.